

Betriebsanleitung (Original)
SK 31 Sicherheitsschaltgerät

Seite 3-11

Deutsch

Operating Manual
SK 31 Safety Relay

Page 13-21

English

Manuel d'utilisation
SK 31 Relais de sécurité

Page 23-31

Français

Manuale di istruzione
SK 31 SK 31 Relè di sicurezza


Pagina 33-41

Italiano

Gebruiksaanwijzing
SK 31 Veiligheidsrelais

Pagina 43-51

Nederlands



Übergabedokumentation / Documentation / Documentazione di consegna / Documentatie

Anlagenbeschreibung / Description / Description du système / Descrizione impianto / Beschrijving van de installatie

Anlagenart / Type of plant / Sorte du système / Tipo d'impianto / Type installatie

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Produttore / Fabrikant

Seriennummer / Serial number / Numéro de série / Numero di serie / Seriennummer

Datum der Inbetriebnahme / Commissioning date / Date de mise en marche / Data della messa in funzione / Datum van de ingebruikname

Aufstellort / Site of installation / Lieu de montage / Luogo d'installazione / Opstellingsplaats

Verwendete Steuerung / Control unit / Commande utilisée / Centralina di comando adottata / Gebruikte besturing

Zusatzkomponenten / Additional components / Composants supplémentaires / Componenti ausiliari / Bijkomende componenten

Funktionsprüfung / Functional test / Contrôle de fonction / Controllo funzionale / Functiecontrole

Sicherheitssensoren reagieren auf Betätigung / Safety sensor response to actuation / Le senseur de sécurité réagit à l'actionnement / Il sensore di sicurezza reagisce all'azionamento / Veiligheidssensor reageert op activering

ok

Sicherheitssensoren reagieren auf Zuleitungsunterbrechung / Safety sensor response to supply line interruption / Le senseur de sécurité réagit à l'interruption de l'alimentation / Il sensore di sicurezza reagisce all'interruzione di collegamento / Veiligheidssensor reageert op onderbreking van de toevoerleiding

ok

Name der ausführenden Firma / Owner / Nom de la société exécutrice / Nome della ditta esecutrice / Naam van de uitvoerende firma

Name des Installateurs / Installer / Nom de l'installateur / Nome dell'installatore / Naam van de installateur

Datum / Date / Date / Data / Datum

Unterschrift / Signature / Signature / Firma / Handtekening

1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	3
2.	Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen	4
3.	Allgemeines	5
4.	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
5.	Geräteübersicht	5
5.1	Signalanzeigen	5
5.2	Anschlussklemmen	5
5.3	Ausführungen und mechanische Befestigung.	6
6.	Inbetriebnahme	6
6.1	Voraussetzungen	6
6.2	Elektrischer Anschluss	6
6.3	Testung	7
6.4	Beschaltungsmöglichkeiten	7
6.5	Anwendungsbeispiel	8
6.6	Anschluss von mehreren Signalgebern	8
7.	Fehlerdiagnose	9
8.	Außerbetriebnahme und Entsorgung	9
9.	Technische Daten	10
10.	EG Konformitätserklärung.	11

Technische und betriebsrelevante Änderungen zu den in dieser Dokumentation aufgeführten Produkten und Geräten sind jederzeit auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

2. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen

- Hersteller und Benutzer der Anlage / Maschine, an der die Schutzeinrichtung verwendet wird, sind dafür verantwortlich, alle geltenden Sicherheitsvorschriften und -regeln in eigener Verantwortung abzustimmen und einzuhalten.
- Die Schutzeinrichtung garantiert in Verbindung mit der übergeordneten Steuerung eine funktionale Sicherheit, nicht aber die Sicherheit der gesamten Anlage / Maschine. Vor dem Einsatz des Gerätes ist deshalb eine Sicherheitsbetrachtung der gesamten Anlage / Maschine nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG oder nach entsprechender Produktnorm notwendig.
- Die Bedienungsanleitung muss ständig am Einsatzort der Schutzeinrichtung verfügbar sein. Sie ist von jeder Person, die mit der Bedienung, Wartung oder Instandhaltung der Schutzeinrichtung beauftragt wird, gründlich zu lesen und anzuwenden.
- Die Installation und Inbetriebnahme der Schutzeinrichtung darf nur durch Fachpersonal erfolgen, die mit dieser Betriebsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. Die Hinweise in dieser Anleitung sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.
- Bei Arbeiten am Schaltgerät ist dieses spannungsfrei zu schalten, auf Spannungsfreiheit zu prüfen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Wird der potentialfreie Kontakt des Relaisausgangs mit einer gefährlichen Spannung fremdgespeist, ist sicherzustellen, dass diese bei Arbeiten an dem Schaltgerät ebenfalls abgeschaltet wird.
- Das Schaltgerät enthält keine vom Anwender zu wartende Bauteile. Durch eigenmächtige Umbauten bzw. Reparaturen am Schaltgerät erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung des Herstellers.
- Das Schutzsystem ist in geeigneten Zeitabständen von Sachkundigen zu prüfen und in jederzeit nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren.

Sicherheitshinweise

- Das Schaltgerät ermöglicht den Betrieb an 230 V oder an 24 V. Der Anschluss der Betriebsspannung an die falschen Klemmen kann das Schaltgerät zerstören.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von starken Wärmequellen montieren.
- Bei kapazitiven und induktiven Verbrauchern ist für eine ausreichende Schutzbeschaltung zu sorgen.
- Der Betrieb des Sicherheitsschaltgerätes im geöffneten Gehäusezustand ist nicht erlaubt.



Für die normenkonforme Auslegung des Sicherheitssystems nach EN ISO 18349-1:2008 Kategorie 2, muss vor jeder gefährlichen Bewegung der Anlage / Maschine eine Testung des Sicherheitssystems erfolgen. Der Betrieb oder die Beschaltung des SK 31 Sicherheitsschaltgerätes ohne Testung erfüllt nicht diese Sicherheitsanforderungen.

Bei Nichtbeachtung oder vorsätzlichem Missbrauch entfällt die Haftung des Herstellers.

3. Allgemein

Das einkanaleige Schaltgerät SK 31 findet seine Anwendung bei der Auswertung von Sicherheitskontaktmatten, sowie bei der Absicherung von Quetsch- und Scherstellen durch Sicherheitskontaktleisten und Sicherheitsbumpen (Signalgeber).

Das Schaltgerät SK 31 ist für den Einsatz an Anlagen/Maschinen vorgesehen, die durch eine übergeordnete Steuerung ein Testsignal vor jeder gefährlichen Bewegung zur Verfügung stellt. In Verbindung mit dem Testsignal erfüllt das Schaltgerät die Sicherheits-Kategorie 2 nach EN ISO 18349-1:2008 „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen“.

Die Ruhestromüberwachung des Signalgebers wird durch einen integrierten Abschlusswiderstand im Signalgeber ermöglicht. Fließt der Soll-Ruhestrom, so ist das Ausgangsrelais angesteuert und der Schaltkontakt geschlossen. Wird der Signalgeber betätigt oder der Signalgeberstromkreis unterbrochen, öffnet der Relais-Schaltkontakt. Der Überwachungszustand des Signalgebers und die angelegte Betriebsspannung werden durch LED's angezeigt.

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schaltgerät SK 31 kann seine sicherheitsrelevante Aufgabe nur erfüllen, wenn es bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Schaltgerätes, ist der Einsatz als Schutzeinrichtung in Verbindung mit Sicherheitskontaktmatten, Sicherheitsbumpen und Sicherheitskontaktleisten.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßen Verwendungen entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Der Einsatz bei Sonderanwendungen bedarf einer Freigabe vom Hersteller.

5. Geräteübersicht

5.1 Signalanzeigen

LED Power grün


Versorgungsspannung

LED Actuate gelb

Signalgeber betätigt

LED Fault rot

Sicherheitskreis unterbrochen



5.2 Anschlussklemmen

PE, L1, N Versorgungsspannung 230 V 50/60 Hz

12-24 V AC/DC Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC

X1 X2 Anschluss Signalgeber

Out 13 14 Sicherheits-Relais

Out 12 13 14 Sicherheits-Relais (Version SK 31-31W)

Test Signal Testsignal-Eingang

5.3 Ausführungen und mechanische Befestigung

Ausführung SK 31-31

Polycarbonat-Gehäuse mit Verschraubungen 1 x M12 und 2 x M16 für Aufputzmontage in rauer Umgebung.

Das Schaltgerät ist fachgerecht an einem geeigneten Montageort zu befestigen. Nach Entfernen des Deckels kann das Gehäuse mit vier Schrauben befestigt werden.

Die Einbaulage des Schaltgerätes ist beliebig, sollte jedoch zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit so montiert werden, dass die Kabeleinführungen nach unten zeigen.

Ausführung SK 31-31W

Wie Version SK 31-31, jedoch mit Wechslerausgang (Ausgänge **12 13 14**).



Technisch bedingt entspricht die Zuordnung der Ausgänge nicht die der Version SK 31-31 (siehe Seite 10).

Ausführung SK 31-33

Schnappschienenversion für die Befestigung auf 35 mm DIN-Schiene im Schaltkasten.

6. Inbetriebnahme

6.1 Voraussetzungen

- Bei Versorgung mit 12-24 V AC/DC muss die Spannung den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) entsprechen.
- Leitungen die im freien oder außerhalb vom Schaltschrank verlegt werden, müssen entsprechend geschützt werden.
- Die für das Gerät angegebene Schutzart ist nur dann sichergestellt, wenn die Zuleitungen ordnungsgemäß in die Verschraubungen geklemmt sind und der Gehäusedeckel entsprechend verschraubt ist.


6.2 Elektrischer Anschluss

- Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC an die Klemmen **12 24 V AC/DC** oder 230 V AC an die Klemmen **PE L1 N** anschließen.
- Signalgeber an die Klemmen **X1 X2** anschließen.
- Den zu überwachenden Steuerstromkreis an die Klemmen **13 14** anschließen bzw. bei der Version SK 31-31W entsprechend den Erfordernissen an die Klemmen **12 13 14** anschließen.
- Das von der übergeordneten Steuerung zur Verfügung gestellte Testsignal an die Klemmen **Test-Signal** anschließen und die Signalform über den DIP-Schiebeschalter S1 selektieren.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist der Sicherheits-Ausgang **13 14** (SK 31-31W **12 13**) angesteuert (Relaiskontakt „geschlossen“). Eine Betätigung des Signalgebers bewirkt ein Öffnen des Relaiskontaktes **13 14** (SK 31-31W **12 13**).

6.3 Testung


Für eine normenkonforme Auslegung der Schutzeinrichtung muss die übergeordnete Maschinensteuerung eine Testung vor jeder gefährlichen Bewegung oder in der ungefährlichen Phase/Bewegung der Maschine durchführen. Mit Anlegen des Testsignals muss der Ausgangskontakt des Schaltgerätes öffnen. Diese Schaltzustandsänderung muss durch die übergeordnete Maschinensteuerung ausgewertet werden. Im korrekten Testfall leitet die Maschinensteuerung daraufhin die Fahrbewegung oder den nächsten Arbeitsschritt ein. Andernfalls muss die Steuerung eine Fehlermeldung ausgeben und das kraftbetriebene Arbeitsmittel (z.B. Motor) ein Abschaltsignal von der Maschinensteuerung erhalten. Mit dem DIP-Schiebeschalter kann das zur Verfügung stehende Testsignal selektiert werden.




DIP-Schiebeschalter S1

Anschlussklemmen Testsignal

Signalverlauf



6.4 Beschaltungsmöglichkeiten



U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC




Mit der Testung durch die Steuerung erfüllt das SK 31-System die Anforderung Kat. 2 nach EN ISO 18349-1:2008 „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen“.

Der Betrieb oder die Beschaltung des SK 31 ohne Testung erfüllt keine bestimmte Sicherheitsanforderung.

6.5 Anwendungsbeispiel

Sicherheitsgerichtete Überwachung von einem Signalgeberstromkreis mit übergeordneter SPS oder Maschinensteuerung.

Zur Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung führt die SPS/Maschinensteuerung eine Testung vor jeder gefährlichen Bewegung oder in der ungefährlichen Phase / Bewegung der Maschine durch. Im korrekten Testfall leitet die SPS/Maschinensteuerung daraufhin die Fahrbewegung oder den nächsten Arbeitsschritt ein.



6.6 Anschluss von mehreren Signalgebern

Das Schaltgerät SK 31 verfügt über nur einen Eingang für Signalgeber, dennoch ist es möglich, zwei oder mehrere Signalgeber an das Schaltgerät anzuschließen. Hierfür werden die einzelnen Signalgeber entsprechend Bild 1 hintereinander geschaltet.




Bild 1: Verschaltung mehrerer Signalgeber, hier am Beispiel Sicherheitskontaktleiste

7. Fehlerdiagnose

Bei korrekter Verdrahtung und Anlegen der Versorgungsspannung darf nur die LED **Power** grün leuchten. Bei Aufleuchten einer der anderen LED's ist ein Fehler im System vorhanden, der sich mit Hilfe der LED's eingrenzen lässt.

LED	Fehler	Fehlerbeseitigung
LED's leuchten nicht	Versorgungsspannung fehlt, zu gering oder falsch angeschlossen	Anschlüsse und Versorgungsspannung überprüfen: A1 A2: 12-24 V AC/DC Toleranzbereich: +10% L1,N,PE: 230 V AC 50-60Hz
LED Actuate leuchtet	Zuleitung Signalgeber oder Signalgeber fehlerhaft	Anschlüsse, Verdrahtung und Zuleitungen des Signalgebers überprüfen (abgequetschte Zuleitungen, brüchige Zuleitungen etc.). Signalgeber überprüfen*
	Testung fehlerhaft	Dip-Schiebeschalter Einstellung überprüfen. Testsignal der übergeordneten SPS/Steuerung anpassen bzw. überprüfen und DIP-Schiebeschalter passend schalten.
LED Fault leuchtet	Zuleitung Signalgeber oder Signalgeber fehlerhaft	Anschlüsse, Verdrahtung und Zuleitungen des Signalgebers überprüfen (abgequetschte Zuleitungen, brüchige Zuleitungen etc.). Signalgeber überprüfen*

* Liegt der Fehler nicht in der Verdrahtung, kann die Funktion der Elektronik durch Belegung des entsprechenden Eingangs **X1 X2** am Schaltgerät mit einem 8,2 kΩ Widerstand überprüft werden. Arbeitet danach die Elektronik einwandfrei, müssen die Signalgeber mit einem Widerstandsmessgerät überprüft werden. Hierfür muss die Verbindung des Signalgebers zum Sicherheits-schaltgerät aufgetrennt und mit einem Widerstandsmessgerät verbunden werden. Bei unbetätigtem Signalgeber muss der Widerstand 8,2 kΩ ±100 Ω betragen. Ist der Signalgeber betätigt, darf der Widerstand 500 Ω nicht überschreiten.

8. Außerbetriebnahme und Entsorgung

Die von ASO hergestellten Produkte sind ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch (B2B) vorgesehen. Nach Nutzungsbeendigung sind die Produkte gemäß allen örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften zu entsorgen. ASO nimmt die Produkte auch gern zurück und entsorgt diese ordnungsgemäß.

9. Technische Daten

Versorgungsspannung

Netzspannung: U_{Netz} 230 V AC 50/60 Hz

Kleinspannung: U_E 12-24 V AC/DC +10%

Leistungsaufnahme

P_{max} 0,5 VA 230 V AC
 P_{max} 0,5-1 VA 12-24 V AC/DC

Abschlusswiderstand Signalgeber

Nominalwert R_{Nom} = 8,2 k Ω

oberer Schaltwert R_{AO} > 12,7 k Ω

unterer Schaltwert R_{AU} < 4,6 k Ω

Relais Stufen

Nennstrom DC 1,5 A 30 V DC

Nennstrom AC 0,5 A 250 V AC

Mech. Lebensdauer > 10⁵ Betätigungen

Schaltzeiten Sicherheitsrelais

Reaktionszeit < 5 ms

Freischaltzeit ca. 100 ms

Test-Eingangsspannung

Eingangsspannung U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC

Gehäuse

Polycarbonat mit Klarsichtdeckel

Abmessungen (HxBxT)

Gehäuse 120 x 80 x 57 mm

incl. Verschraubungen 120 x 100 x 57 mm

bei Schnappschienenmontage 97 x 75 x 35 mm

Schutzart

mit Verschraubungen IP65

mit Verschlussstopfen IP54

Gewicht

280 g

Temperaturbereich

-20 °C bis +55 °C

Querschnitt Anschlussleitungen

ein-, oder feindrähtige Leitung 0,75-1,5 mm²

Sicherheitskategorie

EN ISO 13849-1:2008 Kategorie 2 PL d

MTTFd 110 Jahre, DC 90%


(Elektronik)

MTTFd 3477 Jahre


(Elektromechanik)

B10d 200000

MTTFd 114 Jahre (Nop 17520)



Prinzipschaltbild SK 31



Prinzipschaltbild SK 31-31 W



Zertifikat Nr.:
44 205 10 384655-001

Prüfbericht Nr.:
10 205 384655-001

10. EG Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte der Baureihe:

SK 31-31 (Artikelnummer 203122, Format Seriennummer yymmnnnnn)

SK 31-31 W (Artikelnummer 203126, Format Seriennummer yymmnnnnn)

SK 31-33 (Artikelnummer 203123, Format Seriennummer yymmnnnnn)

Sicherheitsschaltgerät zur Kombination mit Schaltleisten, Schaltmatten und Schaltpuffern zur Vermeidung von Gefahren an Quetsch- und Scherstellen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht:

EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN ISO 18349-1:2008

EN ISO 18349-2:2008

EN 61000-6-2:2002

EN 61000-6-3:2002

EG - Baumusterprüfung

Notified Body 0044

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

EG Baumusterprüfbescheinigung Nr.: 44 205 10 384655-001

Diese Konformitätserklärung entbindet den Konstrukteur/Hersteller der Maschine nicht von seiner Pflicht, die Konformität der gesamten Maschine, an der dieses Produkt angebracht wird, entsprechend der EG-Richtlinie sicherzustellen.

Hersteller und Dokumentenbevollmächtigter:

ASO, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH,

Am Garrock 8, D-33154 Salzkotten

Salzkotten, den XX.XX.2010

Helmut Friedrich

(Geschäftsführer und Dokumentenbevollmächtigter)



1. Contents

1. Contents. 13

2. General safety regulations and protective measures 14

3. General 15

4. Proper use. 15

5. Device overview. 15

5.1 Signal indicators. 15

5.2 Connection terminals 15

5.3 Versions and mechanical mounting 16

6. Commissioning 16

6.1 Prerequisites 16

6.2 Electrical connection 16

6.3 Test 17

6.4 Wiring options 17

6.5 Example of use 18

6.6 Connection of multiple sensors 18

7. Error diagnosis 19

8. Taking out of service and disposal 19

9. Technical specifications 20

10. EC declaration of conformity 21

We reserve the right to make technical and operationally relevant changes to the products and devices described in this documentation at any time and without prior notice.

2. General safety regulations and protective measures

- The manufacturer and users of the plant / machine on which the protection is being used are responsible for implementing and following all applicable safety regulations and rules.
- When used in conjunction with the higher-order controller, the protection guarantees functional safety, but not the safety of the entire plant / machine. The safety of the entire plant / machine must, therefore, be assessed in accordance with machinery directive 2006/42/EC or appropriate product norm before using the device.
- The operating instructions must always be available at the place of installation of the protection. They must be read thoroughly and observed by all persons involved in the operation, maintenance and servicing of the protection.
- The protection must only be installed and commissioned by professionals familiar with these operating instructions and the applicable operational safety and accident prevention regulations. All of the instructions provided in these operating instructions must be observed and followed. All electrical work must only be performed by skilled electricians.
- All relevant electrical engineering and Employer's Liability Insurance Association safety regulations must be observed.
- During work on the switching unit, it is to be switched to zero potential, checked to ensure that it is at zero potential and protected against being restarted.
- If the potential-free contact of the relay output is supplied externally with a dangerous voltage, make certain that this voltage is switched off during work on the switching unit.
- The switching unit does not contain any components that require servicing by the user. Unauthorised conversions and repairs made to the switching unit will void all guarantees and the manufacturer's liability.
- The protection system is to be professionally inspected at appropriate intervals and be documented in such a way that it is comprehensible at all times.

Safety advice

- The switching unit enables operation at 230 V or at 24 V. Connecting the operating voltage to the wrong terminals can destroy the switching unit.
- Do not install in the immediate vicinity of strong sources of heat.
- For capacitive and inductive loads, ensure adequate protective circuits.
- It is not permissible to operate the safety relay while the housing is open.



For the design of the safety system to conform to engineer standards acc. to EN ISO 18349-1:2008 category 2, the safety system must be tested prior to each dangerous movement of the plant / machine. Without testing, the operation or wiring of the SK 31 safety relay does not satisfy these safety requirements.

The manufacturer assumes no liability in the event of non-observance or intentional abuse.

3. General

The SK 31 switching unit, designed with one channel, is used for evaluating safety contact mats and for safeguarding locations where there is a risk of crushing and cutting through the use of safety contact edges and safety bumpers (sensors).

The SK 31 switching unit is intended for use on plants/machines that make a test signal available through a primary controller prior to each dangerous movement. In combination with the test signal, the switching unit satisfies safety category 2 acc. to EN ISO 18349-1:2008 "Safety-related parts of control systems".

Monitoring of the standby current is made possible by an integrated terminating resistor in the sensor. If the specified standby current is flowing, the output relay is activated and the switching contact is closed. If the sensor is actuated or the sensor circuit is interrupted, the relay switching contact opens. The monitoring state of the sensor and the applied operating voltage are indicated by LEDs.

4. Proper use

The SK 31 switching unit can only fulfil its safety-related task if used properly.

Proper use of the switching unit is the use as protection in combination with safety contact mats, safety bumpers and safety contact edges.

Any uses above and beyond these uses constitute improper use. The manufacturer assumes no liability for damages arising from improper use.

The device may only be used in special applications with the manufacturer's express consent.

5. Device overview

5.1 Signal indicators

LED Power green


Supply voltage

LED Actuate yellow

Sensor actuated

LED Fault red

Safety circuit interrupted



5.2 Connection terminals

PE, L1, N Supply voltage 230 V 50/60 Hz

12-24 VAC/DC Supply voltage 12-24 VAC/DC

X1 X2 Sensor connection

Out 13 14 Safety relay

Out 12 13 14 Safety relay (version SK 31-31W)

Test Signal Test signal input

5.3 Versions and mechanical mounting

Version SK 31-31

Polycarbonate housing with 1 x M12 and 2 x M16 screw connections for on-wall mounting in harsh environments.

The switching unit is to be professionally mounted at a suitable location. After removing the cover, the housing can be mounted with four screws.

The switching unit may be mounted in any orientation. To prevent moisture penetration, it should, however, be installed so that the cable conduits point downward.

Version SK 31-31W

Same as version SK 31-31, but with changeover contact (outputs **12 13 14**).



For technical reasons, output assignments are not the same as those of version SK 31-31 (see page 20).

Version SK 31-33

Snap-on-rail version for mounting on 35-mm DIN rails in the switching box.

6. Commissioning

6.1 Prerequisites

- When supplying with 12-24 VAC/DC, the voltage must comply with the requirements for safety low voltage (SELV).
- Cables installed outdoors or outside of the switching cabinet must be protected appropriately.
- The protection class specified for this device is only ensured if the supply lines have been properly clamped to the screw connections and the housing cover is appropriately screwed down.


6.2 Electrical connection

- Connect supply voltage 12-24 VAC/DC to terminals **12 24 VAC/DC** or 230 VAC to terminals **PE L1 N**.
- Connect the sensor to terminals **X1 X2**.
- Connect the control circuit that is to be monitored to terminals **13 14** or, for version SK 31-31W, to terminals **12 13 14** according to the requirements.
- Connect the test signal supplied by the primary control to the **Test Signal** terminals and select the waveform via DIP slide switch S1.


Upon successful commissioning, safety output **13 14** (SK 31-31W **12 13**) is activated (relay contact "closed"). Actuation of the sensor causes relay contact **13 14** (SK 31-31W **12 13**) to open.

6.3 Test

For a standard-compliant design of the protection, the primary machine control must perform a test prior to each dangerous movement or during the non-dangerous phase/movement of the machine. Upon application of the test signal, the output terminal of the switching unit must open. This change in switching state must be evaluated by the primary machine control. If the test result is correct, the machine control then initiates the movement or the next work step. Otherwise, the control must output an error message and the power-driven work equipment (e.g. motor) must receive a switch-off signal from the machine control. The available test signal can be selected with the DIP slide switch.




Characteristics of the signal



DIP slide switch S1

Test signal connection terminals

6.4 Wiring options



U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC



With testing by the control, the SK 31 system satisfies the Cat. 2 requirements in accordance with EN ISO 18349-1:2008 "Safety-related parts of control systems".


Without testing, the operation or wiring of the SK 31 satisfies no specific safety requirement.

6.5 Example of use

Safety-related monitoring of a sensor circuit with primary PLC or machine control.

For a functional test of the protection, the PLC/machine control performs a test prior to each dangerous movement or in the non-dangerous phase/movement of the machine. If the test result is correct, the PLC/machine control then initiates the movement or the next work step.

English



6.6 Connection of multiple sensors

The SK 31 switching unit is only equipped with one input for sensors. Nevertheless, it is possible to connect two or more sensors to the switching unit. For this purpose, the individual sensors are connected in series according to figure 1.




Figure 1: Wiring of multiple sensors; in this example: safety contact edge

7. Error diagnosis

Only the green **Power** LED may illuminate if the supply voltage has been correctly connected. If one of the other LEDs illuminates, there is an error in the system which can be pinpointed with the aid of the LED.

LED	Error	Error correction
LEDs are not illuminated	The supply voltage is missing, too low or has been connected incorrectly	Check connections and supply voltage: A1 A2: 12-24 VAC/DC Tolerance range: +10% L1,N,PE: 230 V AC 50-60 Hz
LED Actuate is illuminated	Sensor supply line or sensor faulty	Check connections, wiring and supply lines of the sensor (squeezed or brittle supply lines, etc.). Check sensor*
	Faulty test	Check setting of DIP slide switch. Adjust or check the test signal of the primary PLC/controller and set the DIP slide switch appropriately.
LED Fault is illuminated	Sensor supply line or sensor faulty	Check connections, wiring and supply lines of the sensor (squeezed or brittle supply lines, etc.). Check sensor*

- * If the error is not in the wiring, the function of the electronics can be tested by connecting an 8.2 kΩ resistor to the respective input **X1 X2** on the switching unit. If the electronics work perfectly after performing the test, the sensors must be checked using an ohmmeter. To do this, the connection of the sensor to the safety relay must be disconnected and connected to an ohmmeter. The resistance must be 8.2 kΩ ±100 Ω when the sensor is inactive and must not exceed 500 Ω when the sensor is active.

8. Taking out of service and disposal

The products manufactured by ASO are intended solely for commercial use (B2B). At the end of use, the products are to be disposed of according to all local, regional and national regulations. Products can also be returned to ASO, which will then dispose of them properly.

9. Technical specifications

Supply voltage

Mains voltage: U_{Mains} 230 V AC 50/60 Hz
 Low voltage: U_{E} 12-24 V AC/DC +10%

Power consumption

P 0,5 VA 230 V AC
 P_{max} 0,5-1 VA 12-24 V AC/DC

Terminating resistor - sensor

nominal value R_{Nom} = 8,2 k Ω
 upper switching point R_{AO} > 12,7 k Ω
 lower switching point R_{AU} < 4,6 k Ω

Relay stages

nominal current DC 1,5 A 30 V DC
 nominal current AC 0,5 A 250 V AC
 Mech. life-time > 10⁵ actuations

Safety relay switching times

Response time < 5 ms
 Turn-off time approx. 100 ms

Test input voltage

Input voltage U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC

Housing

Polycarbonate with transparent cover
 Dimensions (HxWxD)
 Housing 120 x 80 x 57 mm
 incl. screw-fittings 120 x 100 x 57 mm
 for snap-on rail mounting 97 x 75 x 35 mm

Protection class

with screw-fittings IP65
 with blanking plug IP54

Weight 280 g


Temperature range -20 °C to +55 °C

Connection cable cross-section


single- or fine-stranded cable 0,75-1,5 mm²

Safety category

EN ISO 13849-1:2008 Category 2 PL d
 MTTFd 110 years, DC 90%
 (Electronic)
 MTTFd 3477 years
 (Electromechanics)
 B10d 200000
 MTTFd 114 years (Nop 17520)



Simplified diagram SK 31



Simplified diagram SK 31-31 W



Certificate no.
 44 205 10 384655-001

Test report no.
 10 205 384655-001

10. EC declaration of conformity

We hereby declare that the following products of type series:

SK 31-31 (part no. 203122, serial number format yymmnnnnnn)

SK 31-31 W (part no. 203126, serial number format yymmnnnnnn)

SK 31-33 (part no. 203123, serial number format yymmnnnnnn)

Safety relay to be used in combination with safety edges, safety contact mats and safety bumpers for preventing dangers at locations where there is a risk of crushing and cutting satisfies the relevant essential health and safety requirements of the EC directives and standards listed below on account of its design and construction, as does the version brought to market by us:

EC - machinery directive 2006/42/EC

EN ISO 18349-1:2008

EN ISO 18349-2:2008

EN 61000-6-2:2002

EN 61000-6-3:2002

EC - type approval

Notified Body 0044

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

EC type approval no.: 44 205 10 384655-001

This declaration of conformity does not relieve the designer/manufacturer of the machine from his obligation to ensure that the conformity of the entire machine to which this product is attached satisfies the corresponding EC directive.

Manufacturer and Authorised Signatory:

ASO, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH,
Am Garock 8, D-33154 Salzkotten / Germany

Salzkotten, XX.XX.2010

Helmut Friedrich
(General Manager and Authorised Signatory)



1. Table des matières

1.	Table des matières	23
2.	Prescriptions générales de sécurité et mesures de protection	24
3.	Généralités	25
4.	Utilisation conforme	25
5.	Vue d'ensemble de l'appareil	25
5.1	Indicateurs.	25
5.2	Bornes de connexion	25
5.3	Modèles et fixation mécanique	26
6.	Mise en service	26
6.1	Conditions	26
6.2	Raccordement électrique	26
6.3	Test	27
6.4	Possibilités de câblage	27
6.5	Exemple d'utilisation.	28
6.6	Raccordement de plusieurs émetteurs de signaux	28
7.	Diagnostic d'erreurs	29
8.	Mise hors-service et élimination.	29
9.	Données techniques	30
10.	Déclaration de conformité CE	31

Des modifications techniques et importantes pour le fonctionnement des produits et appareils décrits dans cette documentation sont possibles à tout moment et sans préavis.

2. Prescriptions générales de sécurité et mesures de protection

- Le fabricant et l'utilisateur du système / de la machine sur lequel est placé le dispositif de protection, ont la responsabilité d'appliquer et de suivre toutes les directives et règles de sécurité en vigueur.
- Le dispositif de protection associé à une commande appropriée garantit la sécurité fonctionnelle, mais pas celle de l'ensemble du système / de la machine. Avant l'emploi de l'appareil, une évaluation de la sécurité de l'ensemble du système / de la machine est donc indispensable conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE ou à la norme de produit correspondante.
- Le mode d'emploi doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation du dispositif de protection. Il doit être minutieusement lu et appliqué par toute personne chargée de l'emploi, de l'entretien et de la maintenance du dispositif de protection.
- Seul le personnel spécialisé connaissant ce mode d'emploi et les prescriptions en vigueur en matière de sécurité de travail et de prévention des accidents a le droit d'effectuer l'installation et la mise en service du dispositif de protection. Les indications de ce manuel doivent impérativement être suivies et respectées.
Les travaux électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens professionnels.
- Les prescriptions de sécurité du secteur de l'électrotechnique et des associations professionnelles doivent être respectées.
- Lors de travaux sur le relais de sécurité, il faut couper la tension, vérifier l'absence de tension et le protéger contre tout réenclenchement.
- Si une tension dangereuse alimente le contact libre de potentiel de la sortie relais, il faut s'assurer que cette tension est également éteinte lors des travaux sur le relais de sécurité.
- Le relais de sécurité ne contient pas d'éléments nécessitant un entretien par l'utilisateur. Des transformations ou réparations du relais de sécurité par soi-même entraînent la perte de toute garantie et de toute responsabilité du fabricant.
- Le système de protection doit être examiné par des spécialistes et documenté de façon toujours compréhensible à intervalles adaptés.

Consignes de sécurité

- Le relais de sécurité peut être utilisé sous 230 V ou 24 V. Le raccordement de la tension de service aux mauvaises bornes peut détruire le relais de sécurité.
- Ne pas l'installer à proximité immédiate de fortes sources de chaleur.
- En cas de consommateurs capacitifs et inductifs, garantir un circuit de protection suffisant.
- Le relais de sécurité ne doit jamais fonctionner quand le boîtier est ouvert.



Pour la conformité du système de sécurité à la norme EN ISO 18349-1:2008, catégorie 2, un test du système de sécurité doit être effectué avant chaque mouvement dangereux du système / de la machine. Le relais de sécurité SK 31 employé ou câblé sans test ne remplit pas ces exigences de sécurité.

Le fabricant n'est pas responsable en cas de non-respect ou d'utilisation non conforme intentionnelle.

3. Généralités

Le relais de sécurité à un canal SK 31 sert pour l'évaluation de tapis de sécurité et pour la protection contre les risques d'écrasement et de cisaillement à l'aide de barres palpeuses et de bumpers de sécurité (émetteurs de signaux).

Le relais de sécurité SK 31 est conçu pour l'emploi sur des systèmes / machines qui, grâce à une commande supérieure, mettent à disposition un signal de test avant chaque mouvement dangereux. Combiné au signal de test, le relais de sécurité répond aux exigences de la catégorie de sécurité 2 de la norme EN ISO 18349-1:2008 « *Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité* ».

Une résistance terminale intégrée dans l'émetteur de signaux permet le contrôle du courant de repos de l'émetteur de signaux. Lorsque le courant de repos théorique circule, le relais de sortie est activé et le contact de commutation est fermé. Si l'émetteur de signaux est actionné ou si le circuit de signal est interrompu, le contact de commutation du relais s'ouvre. L'état de contrôle de l'émetteur de signaux et la tension de service sont indiqués par des LED.

4. Utilisation conforme

Le relais de sécurité SK 31 ne peut remplir ses fonctions de sécurité que s'il est utilisé de façon conforme.

L'utilisation conforme du relais de sécurité consiste à l'employer comme dispositif de protection en association avec des tapis de sécurité, des bumpers de sécurité et des barres palpeuses.

Un autre emploi n'est pas conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provenant d'une utilisation non conforme.

Un emploi dans des applications spéciales requiert une validation de la part du fabricant.

5. Vue d'ensemble de l'appareil

5.1 Indicateurs

LED Power **verte**

Tension d'alimentation

LED Actuate **jaune**

Émetteur de signaux actionné

LED Fault **rouge**

Circuit de sécurité interrompu

5.2 Bornes de connexion

PE, L1, N alimentation 230 V 50/60 Hz


12-24 VCA/CC alimentation 12-24 V CA/CC

X1 X2 raccordement de l'émetteur de signaux

Out 13 14 relais de sécurité

Out 12 13 14 relais de sécurité (version SK 31-31W)

Test Signal entrée du signal de test



5.3 Modèles et fixation mécanique

Modèle SK 31-31

Boîtier en polycarbonate avec presse-étoupe 1 x M12 et 2 x M16 pour montage mural en environnement rude.

Le relais de sécurité doit être fixé correctement à un emplacement adapté. Une fois le couvercle retiré, le boîtier peut être accroché à l'aide de quatre vis.

La position de montage du relais de sécurité peut être quelconque. Pour le protéger contre l'humidité, il est toutefois recommandé de l'installer de telle façon que les entrées de câble soient orientées vers le bas.

Modèle SK 31-31W

Comme modèle SK 31-31, mais avec sortie d'inverseur (sorties **12 13 14**).



Pour des raisons techniques, l'affectation des sorties ne correspond pas à celle de la version SK 31-31 (voir page 30).

Modèle SK 31-33

Version avec rail de montage pour la fixation sur rail DIN de 35 mm dans l'armoire électrique.

6. Mise en service

6.1 Conditions

- En cas d'alimentation par 12-24 VCA/CC, la tension doit répondre aux exigences de la très basse tension de protection (TBTP).
- Les câbles posés en extérieur ou en dehors de l'armoire électrique doivent être protégés de façon appropriée.
- L'indice de protection indiqué pour l'appareil n'est garanti que si les câbles d'alimentation sont fixés correctement dans les presse-étoupe et le couvercle du boîtier doit être vissé en conséquence.


6.2 Raccordement électrique

- Raccorder la tension d'alimentation de 12-24 VCA/CC aux bornes **12 24 VCA/CC** ou celle de 230 VCA aux bornes **PE L1 N**.
- Raccorder l'émetteur de signaux aux bornes **X1 X2**.
- Raccorder le circuit de contrôle aux bornes **13 14**. Dans le cas de la version SK 31-31W, le raccorder aux bornes **12 13 14** en respectant les exigences.
- Raccorder le signal de test mis à disposition par la commande supérieure aux bornes **Signal de test** et sélectionner la forme de signal souhaitée à l'aide du commutateur DIP S1.


Une fois la mise en service réussie, la sortie de sécurité **13 14** (SK 31-31W **12 13**) est activée (contact de relais « fermé »). L'actionnement de l'émetteur de signaux provoque l'ouverture du contact du relais **13 14** (SK 31-31W **12 13**).

6.3 Test

Pour la conformité aux normes du dispositif de protection, la commande supérieure de la machine doit exécuter un test avant chaque mouvement dangereux ou pendant les phases et mouvements non dangereux de la machine. Lors de l'application du signal de test, le contact de sortie du relais de sécurité doit s'ouvrir. Ce changement d'état doit être exploité par la commande supérieure de la machine. Si le résultat du test est correct, la commande de la machine déclenche le mouvement ou l'opération suivante. Dans le cas contraire, la commande doit émettre un message d'erreur et l'équipement mécanique (p. ex. moteur) doit recevoir un signal de coupure de la commande de la machine. Le commutateur DIP permet de sélectionner le signal de test souhaité.




Évolution du signal



Commutateur DIP S1

Bornes de connexion du signal de test

6.4 Possibilités de câblage



U_{Test} 12 V ... 28 V CA/CC




Avec le test par la commande, le système SK 31 répond aux exigences de la catégorie 2 de la norme EN ISO 18349-1:2008 « *Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité* ».

Le SK 31 employé ou câblé sans test ne remplit aucune exigence de sécurité particulière.

6.5 Exemple d'application

Contrôle de sécurité d'un circuit de signal avec API ou commande de machine supérieur.

Pour le contrôle du fonctionnement du dispositif de protection, l'API ou la commande de la machine exécute un test avant chaque mouvement dangereux ou pendant les phases et mouvements non dangereux de la machine. Si le résultat du test est correct, l'API ou la commande de la machine déclenche le mouvement ou l'opération suivante.



6.6 Raccordement de plusieurs émetteurs de signaux

Le relais de sécurité SK 31 ne dispose que d'une entrée pour émetteur de signaux. Il est toutefois possible de lui raccorder plusieurs émetteurs de signaux. Pour cela, les émetteurs de signaux individuels sont montés les uns après les autres comme illustré (figure 1).




Figure 1 : Câblage de plusieurs émetteurs de signaux, exemple de la barre palpeuse

7. Diagnostic d'erreurs

Si le câblage est correct, lors de la mise sous tension, seule la LED **Power** doit briller en vert. Si une des autres LED s'allume, il y a une erreur dans le système que la LED allumée permet de localiser.

LED	Erreur	Correction
Les LED ne brillent pas	Pas d'alimentation, trop peu, mal branchée	Contrôler les raccordements et l'alimentation : A1 A2 : 12-24 V CA/CC tolérance : +10 % L1,N,PE : 230 V CA 50-60 Hz
LED Actuate brille	Câble d'alimentation de l'émetteur de signaux ou émetteur de signaux défectueux	Contrôler les raccords, câblage et câble d'alimentation de l'émetteur de signaux concerné (câbles coincés, fragilisés, etc.). Contrôler l'émetteur de signaux*
	Test erroné	Contrôler le réglage du commutateur DIP. Adapter ou contrôler le signal de test de l'API/la commande supérieure et positionner le commutateur DIP en conséquence.
LED Fault brille	Câble d'alimentation de l'émetteur de signaux ou émetteur de signaux défectueux	Contrôler les raccords, câblage et câble d'alimentation de l'émetteur de signaux concerné (câbles coincés, fragilisés, etc.). Contrôler l'émetteur de signaux*

- * Si l'erreur ne provient pas du câblage, il est possible de vérifier le fonctionnement de l'électronique en pontant l'entrée correspondante **X1 X2** sur le relais de sécurité avec une résistance de 8,2 kΩ. Si alors, l'électronique fonctionne correctement, les émetteurs de signaux doivent être vérifiés à l'aide d'un ohmmètre. Pour cela, coupez la liaison de l'émetteur de signaux au relais de sécurité et reliez-la à un ohmmètre. Quand l'émetteur de signaux est au repos, la résistance doit être de 8,2 kΩ ±100 Ω. Si l'émetteur de signaux est actionné, la résistance ne doit pas excéder 500 Ω.

8. Mise hors-service et élimination

Les produits fabriqués par ASO sont prévus exclusivement pour l'emploi industriel (B2B). Après la fin d'utilisation, les produits doivent être éliminés en respectant toutes les consignes locales, régionales et nationales en vigueur. ASO reprend volontiers ses produits et les élimine en bonne et due forme.

9. Données techniques

Tension d'alimentation

Tension réseau $U_{\text{réseau}}$ 230 V CA 50/60 Hz
 Très basse tension U_E 12-24 V CA/CC +10%

Puissance absorbée

P_{max} 0,5 VA 230 V CA
 P_{max} 0,5-1 VA 12-24 V CA/CC

Résistance terminale de l'émetteur de signaux

valeur nominale R_{Nom} =8,2 k Ω
 valeur supérieure de commutation R_{AO} > 12,7 k Ω
 valeur inférieure de commutation R_{AU} < 4,6 k Ω

Relais

Courant nominal CC 1,5 A 30 V CC
 Courant nominal CA 0,5 A 250 V CA
 Durée de vie mécanique > 10⁵ actionnements

Temps de commutation du relais de sécurité

Temps de réaction < 5 ms
 Temps de déconnexion env. 100 ms

Tension d'entrée de test

Tension d'entrée U_{test} 12 V ... 28 V CA/CC

Boîtier

polycarbonate avec couvercle transparent
 Dimensions (HxLxP)
 Boîtier 120 x 80 x 57 mm
 Presse-étoupe incl. 120 x 100 x 57 mm
 en cas de montage sur rail 97 x 75 x 35 mm

Indice de protection

avec presse-étoupe IP65
 avec bouchon IP54

Poids

280 g

Températures

-20 °C à +55 °C

Section des câbles

câble monobrin ou à brins fins 0,75-1,5 mm²

Catégorie de sécurité

EN ISO 13849-1:2008 Catégorie 2 PL d
 MTTFd 110 ans, DC 90%
 (électronique)
 MTTFd 3477 ans
 (mécanique électrique)
 B10d 200000
 MTTFd 114 ans (Nop 17520)




Schéma de principe du SK 31




Schéma de principe du SK 31-31 W

10. Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente que les produits suivants des séries :

SK 31-31 (article n° 203122, format de numéro de série yymmnnnnn)

SK 31-31 W (article n° 203126, format de numéro de série yymmnnnnn)

SK 31-33 (article n° 203123, format de numéro de série yymmnnnnn)

relais de sécurité pour la combinaison de barres palpeuses, tapis de sécurité et bumpers dans le but d'éviter les risques d'écrasement et de cisaillement, de par leur conception et leur construction, ainsi que dans les modèles mis en circulation par nos soins, répondent aux exigences de base pour la sécurité et la santé des directives CE suivantes :

Directive CE sur les machines 2006/42/CE

EN ISO 18349-1:2008

EN ISO 18349-2:2008

EN 61000-6-2:2002

EN 61000-6-3:2002

Examen CE du modèle type

Notified Body 0044

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

D-45141 Essen

Certificat d'examen CE de modèle type n° 44 205 10 384655-001

Cette déclaration de conformité ne délie pas le constructeur/fabricant de la machine de son obligation d'assurer la conformité de l'ensemble de la machine à laquelle ce produit est apposé selon la directive CE.

Fabricant et responsable documentation :

ASO, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH,

Am Garock 8, D-33154 Salzkotten

Salzkotten, le XX/XX/2010

Helmut Friedrich

(Directeur et responsable documentation)



1. **Indice**

1. Indice 33

2. Disposizioni generali di sicurezza e misure
 di protezione 34

3. Generalità 35

4. Uso conforme 35

5. Panoramica 35

 5.1 LED di segnalazione 35

 5.2 Morsetti di collegamento 35

 5.3 Modelli e fissaggio meccanico 36

6. Avviamento 36

 6.1 Condizioni preliminari 36

 6.2 Collegamento elettrico 36

 6.3 Test 37

 6.4 Possibilità di cablaggio 37

 6.5 Esempio di applicazione 38

 6.6 Collegamento di più sensori. 38

7. Diagnosi anomalie. 39

8. Messa fuori servizio e smaltimento 39

9. Dati tecnici. 40

10. Dichiarazione di conformità CE 41

Italiano

Con riserva di modifiche tecniche e di funzionamento senza preavviso dei prodotti ed apparecchi descritti nel presente documento.

2. Disposizioni generali di sicurezza e misure di protezione

- Il produttore e l'utilizzatore dell'impianto/macchina, sul quale viene utilizzato il dispositivo di protezione, sono tenuti a rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme e le disposizioni di sicurezza in vigore.
- Il dispositivo di protezione in combinazione con il dispositivo di comando superiore garantisce la propria sicurezza funzionale, ma non la sicurezza dell'intero impianto/macchina. Prima di utilizzare l'apparecchio è pertanto necessario verificare la sicurezza dell'intero impianto/macchina ai sensi della direttiva sulle macchine 2006/42/CE o della rispettiva norma sul prodotto.
- Le istruzioni per l'uso devono essere sempre a disposizione dell'operatore in prossimità del dispositivo di protezione e devono essere lette ed applicate attentamente sia dall'operatore, sia dal personale addetto alla manutenzione ed alla messa a punto del dispositivo.
- L'installazione e l'avviamento del dispositivo di protezione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato e che è a conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso e delle prescrizioni vigenti sulla sicurezza sul lavoro e sull'antifortunistica. Attenersi e rispettare le avvertenze del presente manuale.

Solo elettricisti specializzati possono eseguire i lavori elettrici.

- Rispettare le disposizioni di sicurezza dell'elettrotecnica e delle associazioni di categoria.
- Prima di sottoporlo ad interventi, il relè di sicurezza deve essere scollegato dalla tensione, si deve poi verificare l'effettiva assenza della tensione ed adottare provvedimenti per impedire che venga ricollegata.
- Se il contatto a potenziale libero dell'uscita del relè ha un'alimentazione esterna pericolosa, controllare che sia spento durante i lavori sul relè di sicurezza.
- Il relè di sicurezza non contiene parti che richiedono manutenzione da parte dell'utilizzatore. La garanzia e la responsabilità del produttore decadono se si eseguono riparazioni o modifiche al relè di sicurezza di propria iniziativa.
- Il sistema di protezione deve essere controllato da un tecnico qualificato ad intervalli regolari e documentato in modo comprensibile in qualsiasi momento.

Avvertenze sulla sicurezza

- Il relè di sicurezza può essere collegato ad una tensione di 230 V o di 24 V. Il collegamento della tensione di esercizio ai morsetti errati può danneggiare irreparabilmente il relè di sicurezza.
- Non montarlo in prossimità di fonti di calore intenso.
- In caso di carichi capacitivi ed induttivi è necessario prevedere un idoneo circuito di protezione.
- Non è consentito far funzionare il relè di sicurezza con custodia aperta.



Per il dimensionamento conforme alle norme del sistema di sicurezza secondo EN ISO 18349-1:2008 Categoria 2, deve essere eseguito un test del sistema di sicurezza prima di ogni movimento pericoloso dell'impianto/della macchina. Il funzionamento o il cablaggio del relè di sicurezza SK 31 senza test non soddisfa questi requisiti di sicurezza.

In caso di mancata osservanza o di abuso intenzionale, la responsabilità del produttore è nulla.

3. Generalità

Il relè di sicurezza ad un canale SK 31 viene utilizzato per controllare tappeti sensibili di sicurezza e per proteggere da punti di schiacciamento e taglio mediante bordi sensibili di sicurezza e bumper sensibili di sicurezza (sensori).

Il relè di sicurezza SK 31 è previsto per l'impiego su impianti/macchine che mettono a disposizione, mediante un dispositivo di comando superiore, un segnale di test prima di ogni movimento pericoloso. In combinazione con il segnale di test, il relè di sicurezza soddisfa la categoria di sicurezza 2 secondo EN ISO 18349-1:2008 *"Parti di sistemi di comando legate alla sicurezza"*.

La sorveglianza della corrente di riposo del sensore è possibile grazie ad una resistenza terminale integrata nel sensore. Se circola la corrente a riposo, il relè di uscita è attivato ed il contatto di commutazione chiuso. Azionando il sensore o interrompendo il circuito di sensori, i contatti di commutazione dei relè si aprono. Lo stato di sorveglianza del sensore e la presenza della tensione d'esercizio sono visualizzati tramite LED.

4. Uso conforme

Il relè di sicurezza SK 31 può svolgere la sua funzione di sicurezza solo se viene utilizzato in modo conforme.

L'uso conforme del relè di sicurezza consiste nel suo impiego come dispositivo di protezione in combinazione con tappeti sensibili di sicurezza, bumper sensibili di sicurezza e bordi sensibili di sicurezza.

Qualsiasi altro uso diverso è considerato non conforme. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un uso non conforme.

Per l'utilizzo in applicazioni speciali è necessaria l'approvazione del produttore.

5. Panoramica

5.1 LED di segnalazione

LED Power verde

Tensione di alimentazione

LED Actuate giallo

Sensore azionato

LED Fault rosso

Circuito di sicurezza interrotto

5.2 Morsetti di collegamento

PE, L1, N Tensione di alimentazione 230 V 50/60 Hz


12-24 VAC/DC Tensione di alimentazione 12-24 VAC/DC

X1 X2 Collegamento sensore

Out 13 14 Relè di sicurezza

Out 12 13 14 Relè di sicurezza (versione SK 31-31W)

Test Signal Ingresso segnale di test



5.3 Modelli e fissaggio meccanico

Modello SK 31-31

Custodia di policarbonato con raccordi filettati 1 x M12 e 2 x M16 per il montaggio a parete in ambienti con condizioni difficili.

Il relè di sicurezza deve essere fissato correttamente in un luogo di montaggio adatto. Togliendo il coperchio si può fissare la custodia con quattro viti.

Il relè di sicurezza può essere montato in qualsiasi posizione, per proteggerlo dalla penetrazione di umidità si consiglia tuttavia di montarlo con i passacavi rivolti verso il basso.

Modello SK 31-31W

Come la versione SK 31-31, tuttavia con uscita commutatore (uscite **12 13 14**).



Per motivi tecnici, l'assegnazione delle uscite non corrisponde a quella della versione SK 31-31 (vedere pagina 40).

Modello SK 31-33

Versione per montaggio su guida DIN da 35 mm nel quadro elettrico.

6. Avviamento

6.1 Condizioni preliminari

- La tensione di alimentazione di 12-24 VAC/DC deve soddisfare i requisiti per la bassa tensione di protezione (PELV).
- I cavi posati all'aperto o all'esterno del quadro elettrico devono essere adeguatamente protetti.
- Il grado di protezione indicato per l'apparecchio è assicurato solo se i cavi di alimentazione sono collegati correttamente nei raccordi filettati ed il coperchio della custodia è avvitato correttamente.


6.2 Collegamento elettrico

- Collegare la tensione di alimentazione 12-24 V AC/DC ai morsetti **12 24 V AC/DC** o la tensione di alimentazione 230 VAC ai morsetti **PE L1 N**.
- Collegare il sensore ai morsetti **X1 X2**.
- Collegare il circuito di comando da monitorare ai morsetti **13 14** o, nella versione SK 31-31W, secondo necessità ai morsetti **12 13 14**.
- Collegare il segnale di test messo a disposizione dal dispositivo di comando ai morsetti **Segnale di test** e selezionare la forma del segnale mediante il DIP SWITCH S1.


Dopo l'avviamento eseguito correttamente, l'uscita di sicurezza **13 14** (SK 31-31W **12 13**) è attivata (contatto relè "chiuso"). L'azionamento del sensore provoca l'apertura del contatto relè **13 14** (SK 31-31W **12 13**).

6.3 Test

Per il dimensionamento conforme alle norme del dispositivo di protezione, il dispositivo di comando superiore della macchina deve eseguire un test prima di ogni movimento pericoloso o nella fase/nel movimento non pericoloso della macchina. Applicando il segnale di test, il contatto di uscita del relè di sicurezza deve aprirsi. Questo cambiamento dello stato deve essere analizzato dal dispositivo di comando superiore della macchina. Se il risultato del test è corretto, il dispositivo di comando della macchina attiva il movimento o la fase di lavoro successiva. In caso contrario il dispositivo di comando deve emettere un messaggio di errore ed il mezzo di lavoro meccanico (ad esempio motore) deve ricevere un segnale di spegnimento dal dispositivo di comando della macchina. Con i DIP SWITCH si può selezionare il tipo di segnale di test.




Andamento del segnale



DIP SWITCH S1 Morsetti di collegamento del segnale di test

6.4 Possibilità di cablaggio



U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC




Con il test eseguito dal dispositivo di comando, il sistema SK 31 soddisfa il requisito Cat. 2 secondo EN ISO 18349-1:2008 *"Parti di sistemi di comando legate alla sicurezza"*.

Il funzionamento o il cablaggio dell'SK 31 senza test non soddisfa nessun requisito di sicurezza specifico.

6.5 Esempio di applicazione

Sorveglianza orientata alla sicurezza di un circuito di sensori con PLC superiore o dispositivo di comando della macchina superiore.

Per il test di funzionamento del dispositivo di protezione, il PLC/dispositivo di comando della macchina esegue un test prima di ogni movimento pericoloso o nella fase/nel movimento non pericoloso della macchina. Se il risultato del test è corretto, il PLC/dispositivo di comando della macchina attiva il movimento o la fase di lavoro successiva.



6.6 Collegamento di più sensori

Il relè di sicurezza SK 31 possiede un solo ingresso per sensori, tuttavia è possibile collegare due o più sensori al relè di sicurezza. A tal fine i sensori vengono collegati in serie come illustrato in figura 1.




Figura 1: collegamento di più sensori, qui nell'esempio: bordo sensibile di sicurezza

7. Diagnosi anomalie

Se il cablaggio è corretto e la tensione di alimentazione è applicata, deve illuminarsi solo il LED **Power** in verde. Se si accende uno degli altri LED, significa che nel sistema è presente un'anomalia che può essere individuata almeno approssimativamente mediante i LED.

LED	Anomalia	Eliminazione anomalie
I LED non si accendono	Tensione di alimentazione assente o collegata in modo errato	Controllare i collegamenti e la tensione di alimentazione: A1 A2: 12-24 VAC/DC tolleranza: +10 % L1,N,PE: 230 V AC 50-60 Hz
II LED Actuate si illumina	Cavo di alimentazione del sensore o sensore difettoso	Controllare i collegamenti, il cablaggio ed i cavi di alimentazione del sensore (cavi schiacciati, fragili, ecc.). Controllare il sensore*
	Test errato	Controllare l'impostazione dei DIP SWITCH. Adattare o controllare il segnale di test del PLC/dispositivo di comando e posizionare correttamente i DIP SWITCH.
II LED Fault si illumina	Cavo di alimentazione del sensore o sensore difettoso	Controllare i collegamenti, il cablaggio ed i cavi di alimentazione del sensore (cavi schiacciati, fragili, ecc.). Controllare il sensore*

- * Se l'anomalia non risiede nel cablaggio, il funzionamento dell'elettronica può essere controllato collegando una resistenza di 8,2 kΩ all'ingresso **X1 X2** del relè di sicurezza. Se dopo questa verifica l'elettronica funziona correttamente, è necessario controllare i sensori mediante un ohmetro. A tal fine il collegamento del sensore al relè di sicurezza deve essere interrotto e collegato ad un ohmetro. Con sensore non azionato, il valore della resistenza deve essere di 8,2 kΩ ±100 Ω. Con sensore azionato, il valore di resistenza non deve essere maggiore di 500 Ω.

8. Messa fuori servizio e smaltimento

I prodotti ASO sono previsti esclusivamente per l'uso industriale (B2B). I prodotti non più utilizzati devono essere smaltiti conformemente alle norme locali, regionali e nazionali. I prodotti possono essere anche restituiti alla ASO che provvede a smaltirli correttamente.

9. Dati tecnici

Tensione di alimentazione

Tensione di rete: U_{Netz} 230 V AC 50/60 Hz
 Bassa tensione: U_E 12-24 V AC/DC +10%

Potenza assorbita

P_{max} 0,5 VA 230 V AC
 P_{max} 0,5-1 VA 12-24 V AC/DC

Resistenza terminale del sensore

valore nominale R_{Nom} = 8,2 k Ω
 soglia superiore R_{AO} > 12,7 k Ω
 soglia inferiore R_{AU} < 4,6 k Ω

Portata dei contatti

Corrente nominale DC 1,5 A 30 V DC
 Corrente nominale AC 0,5 A 250 V AC
 Vita meccanica > 10⁵ azionamenti

Tempi di commutazione del relè di sicurezza

Tempo di intervento < 5 ms
 Tempo di attivazione ca. 100 ms

Tensione di ingresso test

Tensione di ingresso U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC

Custodia

polycarbonato con coperchio trasp.

Dimensioni (HxLxP)

Custodia 120 x 80 x 57 mm
 incl. raccordi filettati 120 x 100 x 57 mm
 con montaggio su guida 97 x 75 x 35 mm

Grado di protezione

con raccordi filettati IP65
 con tappi di chiusura IP54

Peso 280 g

Campo di temperatura -20 °C .. +55 °C

Sezione dei cavi di collegamento

conduttore rigido o flessibile 0,75-1,5 mm²

Categoria di sicurezza

EN ISO 13849-1:2008 Categoria 2 PL d

MTTFd 110 anni, DC 90%

(elettronica)

MTTFd 3477 anni

(elettromeccanica)

B10d 200000

MTTFd 114 anni (Nop 17520)




Diagramma di principio SK 31




Diagramma di principio SK 31-31 W



N. del certificato
 44 205 10 384655-001

N. del rapporto di prova
 10 205 384655-001

10. Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo che i seguenti prodotti della serie:

SK 31-31 (codice articolo 203122, formato del numero di serie yymmnnnnn)

SK 31-31 W (codice articolo 203126, formato del numero di serie yymmnnnnn)

SK 31-33 (codice articolo 203123, formato del numero di serie yymmnnnnn)

sistemi di sicurezza da combinare con bordi sensibili di sicurezza, tappeti sensibili di sicurezza e bumper sensibili di sicurezza per evitare i pericoli derivanti dai punti di schiacciamento e di taglio, per progettazione e modello e nel tipo da noi messo in commercio sono conformi ai requisiti fondamentali per la sicurezza e la salute previsti dalle seguenti direttive CE:

Direttiva sulle macchine 2006/42/CE

EN ISO 18349-1:2008

EN ISO 18349-2:2008

EN 61000-6-2:2002

EN 61000-6-3:2002

Prova di omologazione CE

Notified Body 0044

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

N. certificazione prova di omologazione CE: 44 205 10 384655-001

Italiano

La presente dichiarazione di conformità non esonera il progettista/produttore della macchina dall'obbligo di verificare la conformità alla direttiva CE della macchina complessiva in cui viene installato questo prodotto.

Produttore ed incaricato alla documentazione:

ASO, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH,

Am Garock 8, D-33154 Salzkotten

Salzkotten, XX/XX/2010

Helmut Friedrich

(Amministratore ed incaricato alla documentazione)



1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	43
2.	Algemene veiligheidsbepalingen en veiligheids maatregelen	44
3.	Algemeen	45
4.	Correct gebruik	45
5.	Toesteloverzicht	45
5.1	Signaalweergaven.	45
5.2	Aansluitklemmen	45
5.3	Uitvoeringen en mechanische bevestiging	46
6.	Inbedrijfstelling	46
6.1	Voorwaarden	46
6.2	Elektrische aansluiting	46
6.3	Test	47
6.4	Bedradingsmogelijkheden.	47
6.5	Toepassingsvoorbeeld	48
6.6	Aansluiten van meerdere signaalgevers	48
7.	Foutendiagnose	49
8.	Buitenbedrijfstelling en afvoer.	49
9.	Technische gegevens	50
10.	EG-verklaring van overeenstemming	51

Technische en bedrijfsrelevante wijzigingen met betrekking tot de producten en toestellen in deze documentatie zijn ten allen tijde, ook zonder vooraankondiging, voorbehouden.

2. Algemene veiligheidsbepalingen en veiligheidsmaatregelen

- Fabrikant en gebruiker van de installatie / machine, waarop de veiligheidsinrichting wordt gebruikt, zijn ervoor verantwoordelijk om alle geldende veiligheidsvoorschriften en -regels op eigen verantwoordelijkheid af te stemmen en te respecteren.
- De veiligheidsinrichting garandeert in combinatie met de bovengeschiedte besturing een functionele veiligheid, maar niet de veiligheid van de complete installatie / machine. Voordat de machine wordt gebruikt, is daarom een veiligheidsobservatie van de complete installatie / machine conform de machinerichtlijn 2006/42/EG of de betreffende productnorm noodzakelijk.
- De bedieningshandleiding moet permanent op de installatieplaats van de veiligheidsinrichting beschikbaar zijn.

Ze moet door iedereen die zich bezighoudt met bedienings-, onderhouds- of servicewerkzaamheden van de veiligheidsinrichting, grondig worden gelezen en toegepast.

- De installatie en inbedrijfstelling van de veiligheidsinrichting mag enkel door vakpersoneel gebeuren, dat vertrouwd is met deze bedieningshandleiding en de geldende voorschriften over arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie. De aanwijzingen in deze handleiding moeten absoluut nageleefd worden.
Elektrische werkzaamheden mogen enkel door elektriciens worden uitgevoerd.
- De veiligheidsvoorschriften betreffende elektrotechniek en die van de bedrijfsvereniging moeten in acht worden genomen.
- Het relais dient bij werkzaamheden hieraan spanningsvrij geschakeld, op spanningsvrijheid gecontroleerd en tegen opnieuw inschakelen beveiligd te worden.
- Als het potentiaalvrije contact van de relaisuitgang met een gevaarlijke spanning extern gevoed wordt, dan moet gegarandeerd worden dat deze bij werkzaamheden aan het relais eveneens uitgeschakeld wordt.
- Het relais bevat enkel onderhoudsvrije onderdelen. Door eigenhandige ombouwwerken resp. herstellingen aan het relais vervalt elke garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant.
- Het beveiligingssysteem dient met passende tijdsintervallen door deskundigen gecontroleerd en te allen tijde inzichtelijk gedocumenteerd te worden.

Veiligheidsaanwijzingen

- Met het relais is zowel werking op 230 V als met 24 V mogelijk. Door de bedrijfsspanning op de verkeerde klemmen aan te sluiten kan het relais kapot gaan.
- Niet in directe nabijheid van sterke warmtebronnen monteren.
- Bij capacitieve en inductieve verbruikers dient voor voldoende beveiligingsschakeling gezorgd te worden.
- Het gebruik van het veiligheidsrelais met een geopende behuizing is niet toegestaan.



Voor een ontwerp van het beveiligingssysteem volgens de norm EN ISO 18349-1:2008 categorie 2, moet vóór elke gevaarlijke beweging van de installatie / machine een test van het beveiligingssysteem plaatsvinden. Het gebruik of het bedraden van het veiligheidsrelais SK 31 zonder testen, voldoet niet aan deze veiligheidseisen.

In geval van het niet in acht nemen of opzettelijk misbruik vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

3. Algemeen

Het eenkanaals relais SK 31 wordt toegepast bij de analyse van veiligheidscontactmatten, evenals bij het beveiligen van knel- en klemplaatsen door veiligheidscontactlijsten en veiligheidsbumpers (signaalgevers).

Het relais SK 31 is bedoeld voor gebruik bij installaties/machines die via een bovengeschiedte besturing vóór iedere gevaarlijke beweging een testsignaal ter beschikking stelt. In combinatie met het testsignaal voldoet het veiligheidsrelais aan veiligheidscategorie 2 volgens EN ISO 18349-1:2008 "Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie".

De ruststroombewaking van de signaalgever wordt door een geïntegreerde afsluitweerstand in de signaalgever mogelijk gemaakt. Als de gewenste ruststroom stroomt, dan is het uitgangsrelais aangestuurd en het schakelcontact gesloten. Wordt de signaalgever geactiveerd of het signaalgevercircuit onderbroken, opent het relaisschakelcontact. De bewakingstoestand van de signaalgever en de voorhanden bedrijfsspanning worden door LED's weergegeven.

4. Correct gebruik

Het relais SK 31 kan deze veiligheidsrelevante taak alleen vervullen als het correct wordt toegepast.

Het correct gebruik van het relais is de toepassing als veiligheidsinrichting in combinatie met veiligheidscontactmatten, veiligheidsbumpers en veiligheidscontactlijsten.

Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet correct. Voor schade die door een niet reglementair gebruik ontstaat, is de fabrikant niet aansprakelijk.

Voor het gebruik in speciale toepassingen moet de fabrikant toestemming verlenen.

5. Toesteloverzicht

5.1 Signaalweergaven

LED Power groen


Voedingsspanning

LED Actuate geel

Signaalgever geactiveerd

LED Fault rood

Veiligheidscircuit onderbroken



Nederlands

5.2 Aansluitklemmen

PE, L1, N Voedingsspanning 230 V 50/60 Hz

12-24 VAC/DC Voedingsspanning 12-24 VAC/DC

X1 X2 Aansluiting signaalgever

Out 13 14 Veiligheidsrelais

Out 12 13 14 Veiligheidsrelais (versie SK 31-31W)

Test Signal Testsignaalingang

5.3 Uitvoeringen en mechanische bevestiging

Uitvoering SK 31-31

Polycarbonaat-behuizing met schroefverbindingen 1 x M12 en 2 x M16 voor opbouwmontage in omgeving met ruwe omstandigheden.

Het relais dient vakkundig gemonteerd te worden op een geschikte montageplek. Na verwijdering van het deksel kan de behuizing met vier schroeven worden bevestigd.

De inbouwpositie van het relais kan vrij gekozen worden, maar dient ter bescherming tegen binnendringend vocht zo te worden gemonteerd, dat de kabelinvoeren naar beneden wijzen.

Uitvoering SK 31-31 W

Als versie SK 31-31, echter met wisselcontactuitgang (uitgangen **12 13 14**).



Technisch komt de toewijzing van de uitgangen niet overeen met de versie SK 31-31 (zie pagina 50).

Uitvoering SK 31-33

Klikrailversie voor bevestiging op 35 mm DIN-rail in de schakelkast.

6. Inbedrijfstelling

6.1 Voorwaarden

- Bij voeding met 12-24 VAC/DC moet de spanning aan de voorwaarden voor functionele laagspanning met veilige scheiding beantwoorden.
- Leidingen, die buitenshuis of buiten de schakelkast gelegd worden, moeten overeenkomstig beschermd worden.
- De voor het toestel aangegeven beschermingsklasse is pas gegarandeerd, wanneer de toevoerleidingen correct in de schroefverbindingen geklemd zijn en het behuizingdeksel goed dichtgeschroefd is.


6.2 Elektrische aansluiting

- Voedingsspanning 12-24 VAC/DC op de klemmen **12 24 VAC/DC** of 230 VAC op de klemmen **PE L1 N** aansluiten.
- Signaalgever op klemmen **X1 X2** aansluiten.
- Het te beveiligen stroomkring op de klemmen **13 14** aansluiten resp. bij de versie SK 31-31W volgens de eisen op klemmen **12 13 14** aansluiten.
- Het door de bovengeschiedte besturing ter beschikking gestelde testsignaal op de klemmen **Testsignaal** aansluiten en de signaalvorm via de DIP-schuifschakelaar S1 selecteren.



Na succesvolle inbedrijfstelling is de veiligheidsuitgang **13 14** (SK 31-31W **12 13**) aangestuurd (relaiscontact "gesloten"). Het bedienen van de signaalgever zorgt voor het openen van het relaiscontact **13 14** (SK 31-31W **12 13**).

6.3 Test

Voor een ontwerp van de veiligheidsinrichting volgens de norm, moet de bovenliggende machinebesturing vóór elke gevaarlijke beweging of in de ongevaarlijke fase / beweging, een test uitvoeren. Na het aanbieden van het testsignaal moet het uitgangskontakt van het relais openen. Deze scheltoestandverandering moet door de bovenliggende machinebesturing worden geanalyseerd. Bij een correcte testsituatie leidt de machinebesturing daarna de verplaatsingsbeweging of de volgende bewerkingsschakel in. Anders moet de besturing een foutmelding geven en het krachtaangedreven arbeidsmiddel (bijv. motor) een uitschakelsignaal ontvangen van de machinebesturing. Met de DIP-schuifschakelaar kan het ter beschikking staande testsignaal geselecteerd worden.




Signaalverloop



DIP-schuifschakelaar S1 Aansluitklemmen testsignaal

6.4 Bedradingsmogelijkheden



U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC




In combinatie met het testen door de besturing voldoet het SK 31-systeem aan veiligheids categorie 2 volgens EN ISO 18349-1:2008 "Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie".

Het gebruik of het bedraden van de SK 31 zonder testen, voldoet niet aan enige veiligheidseisen.

6.5 Toepassingsvoorbeeld


Op veiligheid gerichte bewaking van een signaalgevercircuit met bovengesikte PLC of machine besturing.

Als functiecontrole van de veiligheidsinrichting voert de PLC/machinebesturing vóór elke gevaarlijke beweging of in de ongevaarlijke fase / beweging van de machine een test uit. Bij een correcte testsituatie leidt de PLC/machinebesturing daarna de verplaatsingsbeweging of de volgende werkingsstap in.



6.6 Aansluiting van meerdere signaalgevers

Het relais SK 31 beschikt over slechts één ingang voor signaalgevers, desondanks is het mogelijk twee of meerdere signaalgevers aan te sluiten op het relais. Hiertoe dienen de afzonderlijke signaalgevers als in afbeelding 1 achter elkaar geschakeld te worden.



Afbeelding 1: Bedrading bij meerdere signaalgevers, hier bijvoorbeeld veiligheidscontactlijst

7. Foutendiagnose

Bij een correcte bedrading en aansluiting van de voedingsspanning mag enkel de **Power** groene LED branden. Wanneer één van de andere LED's oplicht, zit er in het systeem een fout, die met behulp van de LED's kan worden opgespoord.

LED	Fout	Verhelping van de fout
LED's branden niet	Voedingsspanning ontbreekt, te laag of fout aangesloten	Aansluitingen en voedingsspanning controleren: A1 A2: 12-24 VAC/DC tolerantiebereik: +10 % L1,N,PE: 230 V AC 50-60 Hz
LED Actuate brandt	Toevoerleiding signaalgever of signaalgever defect	Aansluitingen, bedrading en toevoerleidingen van de signaalgever controleren (beschadigde toevoerleidingen, brokkelige toevoerleidingen etc.). Signaalgever controleren*
	Testen werkt niet	Instelling DIP-schuifschakelaar controleren. Testsignaal van de bovengeschiedte PLC/besturing aanpassen resp. controleren en DIP-schuifschakelaar correct bedraden.
LED Fault brandt	Toevoerleiding signaalgever of signaalgever defect	Aansluitingen, bedrading en toevoerleidingen van de signaalgever controleren (beschadigde toevoerleidingen, brokkelige toevoerleidingen etc.). Signaalgever controleren*

- * Ligt de fout niet in de bedrading, kan de functie van de elektronica door het aansluiten van een 8,2kΩ weerstand op de betreffende ingang **X1 X2** van het relais worden gecontroleerd. Als de elektronica daarna correct werkt, moeten de signaalgevers met een weerstandsmeeettoestel gecontroleerd worden. Daarvoor moet de verbinding van de signaalgever naar de veiligheidsrelais losgemaakt en met een weerstandsmeeettoestel verbonden worden. Bij niet-geactiveerde signaalgever moet de weerstand 8,2kΩ ±100Ω bedragen. Als de signaalgever geactiveerd is, mag de weerstand 500Ω niet overschrijden.

8. Buitenbedrijfstelling en afvoer

De producten die door ASO gemaakt zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in bedrijven (B2B). Als de producten niet meer gebruikt worden, dienen deze volgens alle plaatselijke, regionale en landelijke voorschriften te worden afgevoerd. ASO neemt de producten ook graag terug om voor de afvoer volgens de voorschriften zorg te dragen.

9. Technische gegevens

Voedingsspanning

Netspanning: U_{Net} 230 V AC 50/60 Hz
 Laagspanning: U_E 12-24 V AC/DC +10%

Vermogensopname

P_{max} 0,5 VA 230 V AC
 P_{max} 0,5-1 VA 12-24 V AC/DC

Afsluitweerstand signaalgever

nominale waarde R_{Nom} = 8,2 k Ω
 bovenste schakelwaarde R_{AO} > 12,7 k Ω
 onderste schakelwaarde R_{AU} < 4,6 k Ω

Relais trappen

nominale stroom DC 1,5 A 30 V DC
 nominale stroom AC 0,5 A 250 V AC
 mech. levensduur > 10⁵ activeringen

Schakeltijden veiligheidsrelais

Reactietijd < 5 ms
 Vrijschakeltijd ca. 100 ms

Test-ingangsspanning

Ingangsspanning U_{Test} 12 V ... 28 V AC/DC

Behuizing

Polycarbonaat met transparant deksel

Afmetingen (HxBxD)

Behuizing 120 x 80 x 57 mm
 incl. schroefverbindingen 120 x 100 x 57 mm
 bij montage in klemrail 97 x 75 x 35 mm

Beschermingsklasse

met schroefverbindingen IP65
 IP54 met afsluitdop

Gewicht

280 g

Temperatuurbereik


-20 °C tot +55 °C

Diameter aansluitleidingen


een-, of fijndradige leiding 0,75-1,5 mm²

Veiligheidscategorie

EN ISO 13849-1:2008 categorie 2 PL d
 MTTFd 110 jaar, DC 90%
 (Electronics)
 MTTFd 3477 jaar
 (Electromechaniek)
 B10d 200000
 MTTFd 114 jaar (Nop 17520)



Principeschema SK 31



Principeschema SK 31-31 W

10. EG-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaren wij dat de hieronder genoemde producten uit de serie:

SK 31-31 (artikelnummer 203122, formaat serienummer yymmnnnnn)

SK 31-31 W (artikelnummer 203126, formaat serienummer yymmnnnnn)

SK 31-33 (artikelnummer 203123, formaat serienummer yymmnnnnn)

Veiligheidsrelais voor combinatie met schakellijsten, schakelmatten en schakelbumpers voor het vermijden van gevaar op knel- en klemplaatsen bij poortsystemen op basis van het ontwerp en constructie en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering voldoet aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de volgende EG-richtlijnen en normen:

EG - machinerichtlijn 2006/42/EG

EN ISO 18349-1:2008

EN ISO 18349-2:2008

EN 61000-6-2:2002

EN 61000-6-3:2002

EG - typeonderzoek

Notified Body 0044

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

EG typegoedkeuringscertificaatnr.: 44 205 10 384655-001

Deze verklaring van overeenstemming ontbindt de constructeur/fabrikant van de machine niet van zijn plicht om de conformiteit van de totale machine waarop dit product wordt aangebracht in overeenstemming met de EG-richtlijn te waarborgen.

Fabrikant en documentatie-gevolmachtigde:

ASO, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH,

Am Garock 8, D-33154 Salzkotten

Salzkotten, XX-XX-2010

Helmut Friedrich

(directeur en documentatie-gevolmachtigde)

Deutsch

11.DB.08.001 Technische Daten Rev 05

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

English

11.DB.08.001 Technical Specifications Rev 05

Subject to technical modifications.

No liability can be assumed for errors or misprints.

Français

11.DB.08.001 Données techniques Rév 05

Sous réserve de modifications techniques.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression.

Italiano

11.DB.08.001 Dati tecnici Rev 05

Con riserva di modifiche tecniche.

Si declina qualsiasi responsabilità per errori ed errori di stampa.

Nederlands

11.DB.08.001 Technische gegevens Rev 05

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vergissingen en drukfouten.